



LEGENDA:

- Kanał wentylacyjny nawiewny
- Kanał wentylacyjny wyciągowy
- Tłumik akustyczny

UWAGI:

- Konstrukcje i elementy wsporcze pod urządzenia i kanały wentylacyjne wg odrębnego opracowania.
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie wątpliwości kontaktować się z projektantem.
- Szczegółowe lokalizacje elementów nawiewnych i wywiewnych po ostatecznej koordynacji z aranżacją wnętrza i innymi instalacjami.
- Przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym zastosować przepustnice regulacyjne.
- Kanały izolować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznym.
- Instalacje należy wyregulować zgodnie z normą EN 12599.
- Lokalizacje czepni spełniać muszą wymogi rozporządzenia w sprawie par. 152 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie.
- Kanały wyrzutowe lokalizowane będą zgodnie z par. 152 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie.
- W obliczeniach konstrukcyjnych poza obciążeniami od urządzeń wentylacyjnych uwzględnić należy również obciążenia tłumików akustycznych na kanałach nawiewnych i wyciągowych.

F PROJEKT:			
PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZATNIOWO SANITARNYM "C" NA TERENIE BEMOWSKIEGO OŚRODKA PIŁKI NOŻNEJ			
<i>Jan 01 25.09.18</i>			
ADRES INWESTYCJI:			
ul. Obronców Tobruku 11 01-494 Warszawa			
FAZA:			
Projekt wykonawczy			
BRANŻA:			
Sanitarna			
TYTUŁ RYSUNKU:			
Instalacja wentylacji			
BIURO PROJEKTOWE:		KS-INSTAŁ sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa, biuro@ksinstal.pl fax 22 300-1798 tel. 22 300-1998	
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
Projektant:	mgr inż. Kamil Sączuk	MAZ/0209/PWOS/11	<i>KS</i>
Opracował:	inż. Jakub Jeliński		
DATA:	wrzesień 2018	SKALA:	1:50
		NR RYS.:	V1

dot. wszystkich instalacji sanitarnych

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

Data: *19.09.2018*

Lp. *03/03*

Krzysztof Kozłowski

mgr inż. arch. Teresa Czerny-Zdanowska
rzeszonożca dla sanitarnohigienicznych
nr uprawniałia 2-BOS/93
w zakresie budown. ogólnego i służby zdrowia
01-526 Warszawa, Pl. Słoneczny 6
tel. 22 839-24-46

PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZATNIOWO SANITARNYM "C" NA TERENIE BEMOWSKIEGO OŚRODKA PIŁKI NOŻNEJ
 ul. Powstańców Śląskich 70, 01-361 Warszawa
 tel. 22 443 77 50