

Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	il. osób	Kr.wym. proj	Vnaw	Vwyw	Kr.wym. rzecz	System		Uwagi
										Nawiew	Wyciąg	
-	-	m2	m	m3	-	1/h	m3/h	m3/h	1/h	-	-	-
PARTER												
01	Śluza	5,54	2,58	14,29	-	-	-	-	-	-	-	
02	Szatnia męska	15,27	2,58	39,40	-	6	230	-	5,8	N1	-	
03	WC męski	7,51	2,58	19,38	-	-	-	80	-	-	W1	Transfer z szatni męskiej
04	Natryski męskie	5,40	2,58	13,93	-	-	-	150	-	-	W1	Transfer z szatni męskiej
05	Natryski damskie	7,59	2,58	19,58	-	-	-	200	-	-	W1	Transfer z szatni damskiej
06	WC damski	5,30	2,58	13,67	-	-	-	50	-	-	W1	Transfer z szatni damskiej
07	Szatnia damska	17,09	2,58	44,09	-	6	250	-	5,7	N1	-	

System		Vn	Vw
		m3/h	m3/h
N1	-	480	-
-	W1	-	480
Suma		480	480